

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5  
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: [post-mchs-gu@yandex.ru](mailto:post-mchs-gu@yandex.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3  
тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
БАУНТОВСКОГО РАЙОНА  
671510, Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район,  
с. Багдарин, ул. Школьная, 2 тел. (30153) 42-0-97

**ПРЕДПИСАНИЯ № 2/1/2**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Белочка» Шелковниковой Оксане Витальевне

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника ОНДПР Баунтовского района УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия (государственного инспектора по пожарному надзору) Егоровой В.К. № 2 от 02 февраля 2021 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. по 12 час 00 мин «09» февраля 2021 г., с 16 ч. 00 мин. по 17 час 00 мин «15» февраля 2021г. проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Белочка», расположенного по адресу: Баунтовский эвенкийский район, село Багдарин, Строительная улица, 7.

Проверку проводил: Егорова Вера Касьяновна, ВрИО начальника ОНДПР Баунтовского района УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия младший лейтенант внутренней службы совместно с заведующей МАДОУ детский сад «Белочка» Шелковниковой Оксаной Витальевной.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

Предписание	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)



1	2	3	4	5
1.	В подсобном помещении детского сада запретить эксплуатацию лампы со снятыми колпаками (рассеивателями)	ст. 35 п «в» ППРФ № 1479 «О противопожарном режиме» от 16.09.2020 г.	15.03.2021	
2.	В помещении наружного противопожарного водоснабжения допускается эксплуатация неисправной розетки (корпус розетки оплавлен)	ст. 35 п «б» ППРФ № 1479 «О противопожарном режиме» от 16.09.2020 г.	15.03.2021	
3.	На объекте защиты предусмотреть журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ст. 30 ППРФ № 1479 «О противопожарном режиме» от 16.09.2020 г.	15.03.2021	
4.	В помещениях детского сада на путях эвакуации расположены дверные проёмы высотой менее 2 м и шириной менее 1 м	ст. 4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3.2, п.4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	15.03.2021	
5.	Складские помещения, расположенные на территории детского сада оснастить передвижным огнетушителем согласно приложения № 2 (2 огнетушителя марки ОП-25 или 1 огнетушитель марки ОП-70)	п. 406 ППРФ № 1479 «О противопожарном режиме» от 16.09.2020 г.	15.03.2021	
6.	Линия электроснабжения помещений здания не имеет устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников	п. 4 статья 82 Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008г.	15.03.2021	



7.	Ширина эвакуационных выходов из здания детского сада менее 1,2 м, высота эвакуационных выходов менее 1,9 м	п. 5.1.4; 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
----	--	---	--	--

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленными техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным Законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и иными нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 года статья 6 часть 1 (п.1, п.2).**


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц проводивших проверку:**


  
(подпись)  
«15» февраля 2021 г.  
М.Л.П.\*

Егорова В.К. – ВрИО начальника ОНДПР  
Баунтовского района УНДПР ГУ МЧС России по  
Республике Бурятия (государственный инспектор по  
пожарному надзору)  
младший лейтенант внутренней службы

**Предписание для исполнения получил (а):** Заведующая МАДОУ детский сад «Белочка»  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» февраля 2021 г.

Шелковникова Оксана  
Витальевна

  
(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575834

Владелец Шелковникова Оксана Витальевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022