



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка»

671510
Баунтовский эвенкийский район
с.Багдарин, улица Строительная, 7
Телефон 4

В Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Баунтовского района
от заведующего МАДОУ д/с «Белочка»
Шелковниковой О.В.

Отчет

По исполнению Предписания 2/1/2 от 15 февраля 2021 сообщаю следующее:

1. В подсобном помещении детского сада запретить эксплуатацию лампы со снятым колпаками (рассеивателями) - лампа заменена прожектором
2. В помещении наружного противопожарного водоснабжения допускается эксплуатация неисправной розетки (корпус розетки оплавлен) - розетка в резервуаре убрана
3. На объекте защиты предусмотреть журнал эксплуатации систем противопожарной защиты - журнал заведен 15 февраля 2021г
4. В помещениях детского сада на путях эвакуации расположены дверные проемы высотой менее 2 м и шириной менее 1 м. - проемы приведены в соответствие с требованием
5. Складские помещения, расположенные на территории детского сада оснастить передвижным огнетушителем согласно приложения «2 (2 огнетушителя марки ОП- 21 или 1 огнетушитель марки ОП 0 70) - приобретен огнетушитель ОП – 70
6. Линия электроснабжения помещений здания не имеет устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников - УЗО установлено ИП Стирманов С.В.
7. Ширина эвакуационных выходов из детского сада менее 1,2 высота эвакуационных выходов менее 1,9 м - заключен Договор №1 от 10.03.2021 с ИП Семенова И.Н. приобретены и установлены двери согласно требованию

Заведующий

О.В. Шелковникова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575834

Владелец Шелковникова Оксана Витальевна

Действителен с 20.04.2021 по 20.04.2022